

WESTAG & GETALIT AG

Hellweg 15
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
www.westag-getalit.de



Westag & Getalit AG

- ▶ Sperrholz/Schalung
- ▶ Türen/Zargen
- ▶ Lamine/Elemente

Werksbescheinigung / Übereinstimmungsbestätigung

Hiermit bescheinigt die Westag & Getalit AG, dass die

- Brandschutzverglasung „F30-V“ mit der Zulassungsnummer Z-19.14-570 der Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-13

in den Punkten

- werkmäßig vorgefertigte Profile nach Zul.-Abschnitt 2.2.1.2
 - werkmäßig vorgefertigte Rahmenelemente nach Zul.-Abschnitt 2.2.1.3
 - werkmäßig vorgefertigte Ausfüllungen nach Zul.-Abschnitt 2.2.1.4
 - werkmäßig verwendete / beigefügte Vorlegebänder, Silikon-Dichtstoffe, Dichtungsprofile und Leime
- den Bedingungen / Vorgaben der Zulassung entspricht.

Deklarierte Werte des Wärmeschutzes U_w nach Abschnitt 3.3.1 und des Schallschutzes $R_{w,R}$ nach Abschnitt 3.3.2

Pyrostop 30-10	5,1 W/m ² K / 34 dB	Pyrostop 30-12	5,1 W/m ² K / 34 dB
Pyrostop 30-17	2,9 W/m ² K / 39 dB	Pyrostop 30-20	5,0 W/m ² K / 34 dB
PROMAGLAS 30 Typ 1	5,4 W/m ² K / 34 dB		

- Brandschutzverglasung „F90-V“ mit der Zulassungsnummer Z-19.14-1815 der Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102-13

in den Punkten

- werkmäßig vorgefertigte Verbundprofile nach Zul.-Abschnitt 2.2.1.2
 - werkmäßig vorgefertigte Rahmenelemente nach Zul.-Abschnitt 2.2.1.3
 - werkmäßig verwendete / beigefügte Vorlegebänder, Silikon-Dichtstoffe, Dichtungsprofile und Leime
- den Bedingungen / Vorgaben der Zulassung entspricht.



Hersteller:

Westag & Getalit AG, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Herstellwerk:

Tischlerei Nordemann GmbH, 33428 Harsewinkel

Herstellungsjahr:

2014