




# PfB Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows  
Rollläden · shutters  
Türen + Tore · doors  
Fassaden · curtain walling  
Baubeschläge · building hardware


## KURZBERICHT Nr. 09/10-A337-K1

Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN 20140-3 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1


<b>Antragsteller</b>	Westag & Getalit AG Hellweg 15 D-33378 Rheda-Wiedenbrück
<b>Bauart</b>	Türelement einflügelig, stumpf oder gefälzt, als Vollblatt mit / ohne LA; mit / ohne verglastem Seitenteil und / oder verglastem Oberlicht; eingehängt in Holz-, Stahl-, Blockzarge; Verglasung mindestens VSG 12 Si (66.2)
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>SK32-1-40/43</b>
<b>Geprüftes Element</b>	b x h = 1500 mm x 2500 mm; Türblatt b x h = 959 mm x 2097 mm
<b>Dichtungen</b>	mindestens eine dreiseitig umlaufende Hohlkammerdichtung in der Zarge; mindestens eine einseitig auslösende Bodenabsenktdichtung
<b>Beschläge</b>	mindestens zwei Bänder mit entsprechenden Rahmenteilen; mindestens ein Einsteckschloss
<b>Prüfbericht</b>	Prüfbericht Nr. 09/10-A337-B1 vom 23.03.2010
<b>Ergebnis</b>	 Bewertetes Schalldämm-Maß $R_{w,P}$ $R_{w,P} \geq 37$ dB
<b>Gültigkeit</b>	Laufzeit der Prüf- und Bewertungsnormen 23.03.2010



Dipl.-Ing. (FH) R. Müller  
Institutsleiter



Dipl.-Ing. (FH) A. Urban  
Prüfstellenleiter



Dipl.-Ing. (FH) A. Wastlhuber, M.Eng.  
Prüfingenieur

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
Lackermannweg 24  
D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)  
Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban  
AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0  
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28  
www.pfb-rosenheim.de  
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim  
Bankleitzahl 711 500 00  
Kontonummer 500 556 741  
Steuer-Nr. 156/172/13009  
USt-IdNr. DE245353602

